

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4034

Utstedt: 09.10.2025
Gyldig til: 01.11.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VELO vegghengt toalett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)



Innehaver

Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1115 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 08.10.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

VELO vegghengt toalett.

Følgende modell inngår:

- › VELO – VB-025700-XX

XX = Vikingbad fargekode

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlås på minimum 50 mm.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

