

SINTEF Miljøsertifikat

Nr. 10007

Utstedt: 30.09.2025

Gyldig til: 01.10.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

3-lags krysslimtre i gran

er i samsvar med kravene i

- › **SINTEF Miljøsertifikat - Krav til helse- og miljøegenskaper**
- › **Byggteknisk forskrift TEK17: § 9-2 and § 13-1**

**Innehaver**

CL3 Norge AS
Vennevannsveien 5,
4900 Tvedestrand

Produsent

CL3 Norge AS
Høversjøvegen 51,
2090 Hurdal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

3-lags krysslimtre i gran

Funksjonskrav*Helse- og miljøfarlige kjemikalier*

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Det er gjort en vurdering av produktets sammensetning basert på egendeklarering fra produsent og produktet tilfredsstiller krav og grenseverdier i henholdsvis tabell 2 i "SINTEF Miljøsertifikat - Krav til helse- og miljøegenskaper".

Produktet har dokumentert fravær av miljøgifter i samsvar med krav i BREEAM-NOR v6.1, Mat 02 Bærekraftige materialvalg.

Inneklimapåvirkning

Produktet er vurdert i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning – krav til helse- og miljøegenskaper versjon 09.09.2024. Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Produktet tilfredsstiller krav i BREEAM-NOR v6.1, Emisjoner fra byggeprodukter i henhold til Hea 02 Inneluftskvalitet.

Produktet oppnår emisjonsklasse E1.

Andre krav*Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs miljøsertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder