

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 4036

Utstedt: 16.10.2025  
Revidert: 15.09.2026  
Gyldig til: 01.11.2030  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Tiemme gjengede rørdeler, type 1500CZ

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-4
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)  
25045 Castegnato, Italia

### Produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)  
25045 Castegnato, Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Tiemme gjengede rørdeler, type 1500CZ, i avsinkingsbestandig messing (CW602N) i dimensjonene ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3" og 4".

Følgende modeller inngår:

1530CZ, 1550CZ, 1552CZ, 1552CZC, 1560CZ, 1560CZC, 1561CZ, 1561CZC, 1562CZ, 1570CZ, 1570CZC, 1581CZ, 1878CZ og 1522I7CZ

Produktet kan også markedsføres under navnet FONTA av MegaFlis AS.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

#### Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

