

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4042

Utstedt: 18.12.2025
Gyldig til: 01.01.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Flory fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13618**
- › **KTW-BWGL (*)**



Innehaver

Shanghai Flory IMP. & EXP.CO., Ltd.
31&32 Floor, Huayuan World Plaza, No.1958 North
Zhongshan Rd., Putuo District, Shanghai, Kina

Produsent

Ningbo Disflex Sanitary Co., Ltd.
Jiangnan Village, Lubu Town, Yuyao City,
Zhejiang Province, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Flory fleksible tilførselsslanger med flettet armering i rust-
fritt stål, dimensjon DN6. Slangene leveres med koplinger
(M10x1 x G $\frac{3}{8}$ ") i avsinkingsbestandig messing (CW511L).
Den innvendige slangen er produsert i PEX.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C,
mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-
BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter
EN ISO 6509-1.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

