

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4098

Utstedt: 27.07.2026
Gyldig til: 01.08.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tanesjön ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

IKEA of Sweden AB
Box 702
343 81 Älmhult, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1011 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 03.08.2026.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tanesjön ettgreps servantbatterier med sertifisert
tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Tanesjön – 106.023.07
- › Tanesjön – 006.045.66
- › Tanesjön – 606.003.82
- › Tanesjön – 906.023.08

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

