

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4093

Utstedt: 11.08.2026
Gyldig til: 01.09.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ahlsell a-collection kuleventiler, type AVI 1305, 1306, 1309, 1344, 1346, 1350, 1351, 1398 og 1399

er i samsvar med kravene i

› **EN 13828**



Innehaver

Ahlsell Sverige AB,
Årstaängsvägen 11
117 43 Stockholm, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1291 i Kina og 1292 i Taiwan, som angitt i evalueringsrapport datert 10.08.2026.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ahlsell a-collection kuleventiler produsert i rustfritt stål. Ventilene leveres med ulike tilkoblingsutførelser, som gjengede ender, sveiseender eller flenstilkoblinger.

Følgende modeller og dimensjoner inngår:

- › AVI 1305 – DN 15, 20, 25, 32, 40 og 50
- › AVI 1306 – DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 og 100
- › AVI 1309 – DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 og 100
- › AVI 1344 – DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 og 100
- › AVI 1346 – DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 og 150

- › AVI 1350 – DN 25/30, 32/38, 40/45, 50/55, 65/70, 80/85 og 100/105
- › AVI 1351 – DN 16/20, 21/25, 26/30, 34/38, 40/45, 50/55, 65/70, 80/85 og 100/105
- › AVI 1398 – DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 og 80
- › AVI 1399 DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 og 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

