

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0761

Utstedt: 27.08.2002

Fornyet: 27.04.2023

Gyldig til: 01.05.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Hela koplinger for PEX-rør

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-3
- › EN ISO 15875-5
- › NKB Produktregler 18 (*)



Innehaver

Heikki Laiho Oy
Rauhalammintie 16
29600 Noormarkku
Finland

Produsent

Heikki Laiho Oy
Rauhalammintie 16
29600 Noormarkku
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Hela koplinger for PEX-rør i dimensjon 22 x 3.0, 25 x 3.5, 28 x 4.0, 32 x 4.4, 40 x 5.5, 50 x 6.9 og 63 x 8.7 mm.

Følgende modeller inngår:

- › Type 8010 – art. nr. 480102535, 480103244, 480104055, 480105069 og 480106387
- › Type 8015 – art. nr. 48015222030P, 48015252035P, 48015282540P, 48015322544P, 48015403255, 48015503269, 48015504069 og 48015635087
- › Type 8032 – art. nr. 48032203244 og 48032253244
- › Type 8036 – art. nr. 48036253244

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

