

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0973

Utstedt: 24.11.2003

Fornyet: 31.03.2023

Gyldig til: 01.04.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Cupori 110 Premium, 130 White, 140 Prisol og 141 Fincu kobberrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1057**



Innehaver

Cupori Oy, Kuparitie, 28101 Pori, Finland

Produsent

Cupori Oy, Kuparitie, 28101 Pori, Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Følgende kobberrør, rørlengder og dimensjoner inngår:

- › Cupori 110 Premium, R220 (mykglødde), rørlengde 25 m, dimensjon 8 x 0.8, 10 x 0.8, 12 x 1.0 og 15 x 1.0 mm
- › Cupori 110 Premium, R290 (harde), rørlengde 3 og 5 m, dimensjon 10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.0, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5, 54 x 1.5, 64 x 2.0, 76.1 x 2.0, 88.9 x 2.0 og 108 x 2.5 mm
- › Cupori 130 White, R250 (halvharde), rørlengde 3 m, dimensjon 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm
- › Cupori 140 Prisol, R220 (mykglødde), rørlengde 5 og 25 m på kveil, dimensjon 10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm
- › Cupori 141 Fincu, R220 (mykglødde), rørlengde 5, 25 og 50 m på kveil, dimensjon 10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

