

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0985

Utstedt: 16.01.2004

Fornyet: 20.12.2023

Gyldig til: 01.01.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Chibro pressfittings system i rustfritt stål

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)
- › NKB Produktregler nr. 12 (\*)
- › UBA Retningslinje (\*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (\*)



### Innehaver

Chibro S.r.l.  
Via Valtellina, 15  
22070 Montano Lucino (CO), Italia

### Produsent

Chibro S.r.l.  
Via Valtellina, 15  
22070 Montano Lucino (CO), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Chibro pressfittings system i rustfritt stål (AISI 316L).

Følgende dimensjoner inngår:

15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.2 mm, 28 x 1.2 mm,  
35 x 1.5 mm, 42 x 1.5 mm, 54 x 1.5 mm, 76.1 x 2.0 mm,  
88.9 x 2.0 mm og 108 x 2.0 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter UBA retningslinje for elastomere.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder