

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1059

Utstedt: 20.09.2004

Fornyet: 17.09.2024

Gyldig til: 01.10.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Sole sikkerhetsventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1489 (\*)
- › EN 1254-2



### Innehaver

Sole AS  
Soleveien 115  
3359 Eggedal

### Produsent

Sole AS  
Soleveien 115  
3359 Eggedal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Sole sikkerhetsventiler i avsinkingsbestandig messing for varmtvannsberedere med åpningstrykk 3, 6, 7, 8, 9 og 10 bar. Ventilene leveres enten med klemringskoplinger, innstikkoplinger eller gjenger.

Følgende modeller inngår:

- › Sole 381
- › Sole 382
- › Sole 383
- › Sole 384
- › Sole 385
- › Sole 386
- › Sole 387
- › Sole 388

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

