

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1087

Utstedt: 16.12.2004
Korrigert: 17.06.2021
Gyldig til: 01.03.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ITAP-FIT innstikkskoplinger

er i samsvar med kravene i

- › DVGW W 534 (*)
- › EN 1254-6, pkt. 5.1.4 og 5.1.6
- › DVGW W 270 (*) og KTW Guideline (*)



Innehaver

ITAP S.p.A.
Via Ruca, 19/21
25065 Lumezzane S.S. (BS)
Italia

Produsent

ITAP S.p.A.
Via Ruca, 19/21
25065 Lumezzane S.S. (BS)
Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ITAP-FIT innstikkskoplinger i avsinkningsbestandig messing for kobberør, PEX-rør og PB-rør i dimensjon 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 og 28 mm.

Følgende artikkelnumre inngår:
610, 615, 620, 630, 635, 640, 645, 648 og 650.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

