

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1107

Utstedt: 06.06.2005

Fornyet: 02.04.2020

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Instalpress-Inox pressfittingsystem i rustfritt stål

er i samsvar med kravene i

- › **DVGW Arbeitsblatt W 534**
- › **UBA retningslinje**
- › **DVGW Arbeitsblatt W 270**



### Innehaver

Filinox S.A.  
Sant Adrià 76  
08030 Barcelona  
Spania

### Produsent

Filinox S.A.  
Sant Joan Baptista, 59  
08789 La Torre de Claramunt, Barcelona  
Spania

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Instalpress-Inox pressfittingsystem inkludert rør og rørdeler i rustfritt stål med kvalitet AISI 316L.

Rørene leveres i følgende dimensjoner:

15x1.0 mm, 18x1.0 mm, 22x1.2 mm, 28x1.2 mm,  
35x1.5 mm, 42x1.5 mm, 54x1.5 mm, 76.1x2.0 mm,  
88.9x2.0 mm og 108x2.0 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter UBA retningslinje for elastomere.



Monica Strøm Nodland, Sertifiseringsleder