



Produktsertifikat

Nr. 1402

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Alfa servantbatterier med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
SE-447 81 Vårgårda

Produsent:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
SE-447 81 Vårgårda

Utstedt: 11.05.2009
Fornyet: 13.06.2014
Gyldig frem til: 01.07.2019

Produsenten har kontrollavtale med SP i Sverige

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder