

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1419

Utstedt: 07.07.2009

Fornyet: 16.01.2024

Gyldig til: 01.02.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## SANHA PURAPRESS S8000

er i samsvar med kravene i

- › **DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)**
- › **Elastomer Guideline (\*)**
- › **DVGW Arbeitsblatt W 270 (\*)**



### Innehaver

SANHA GmbH & Co. KG  
Im Teelbruch 80  
45219 Essen, Tyskland

### Produsent

SANHA Polska Sp. Z o. o.  
ul. Poznańska 49  
59 220 Legnica, Polen

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

SANHA PURAPRESS S8000 pressfittings i blyfri silisium-bronse (CW724R-DW) for bruk sammen med NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålør eller kobberør i henhold til EN 1057.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 64 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålør er sertifisert i SINTEF Produktsertifikat nr. 0008.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder