

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1429

Utstedt: 24.08.2009

Fornyet: 30.01.2020

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FMM 9000E servantbatterier, type 8058

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora  
Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora  
Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FMM 9000E ettgrens servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

FMM 8058 0000 – med hånddusj og avstengning for maskin

FMM 8058 4000 – med hånddusj, avstengning for maskin og 150 mm hendel

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Produktet sikres med luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

*Monica S. Nodland*

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland