

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1443

Utstedt: 09.10.2009

Fornyet: 08.06.2020

Gyldig til: 01.07.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC ONO ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Franke Water Systems AG, KWC
Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

Franke Water Systems AG, KWC
Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC ONO ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår:

- › 10.151.013
- › 10.151.413 og 10.151.413.7xx
- › 10.151.023 og 10.151.023.7xx
- › 10.151.043.7xx
- › 10.151.003
- › 10.151.033 og 10.151.003.7xx
- › 10.151.053.7xx
- › 10.151.113 og 10.151.113.7xx
- › 10.151.102 og 10.151.102.7xx
- › 10.151.423 og 10.151.423.7xx
- › 10.152.413
- › 10.152.322
- › 10.152.423 og 10.153.423

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

