

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1459

Utstedt: 26.11.2009  
Korrigert: 21.06.2021  
Gyldig til: 01.02.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Luxor Silicone fleksible koplingsledninger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW W 270 (\*)
- › KTW Guideline (\*)



### Innehaver

Luxor S.p.A.  
Via Madonnina 94  
25018 Montichiari (BS), Italia

### Produsent

Luxor S.p.A.  
Via Madonnina 94  
25018 Montichiari (BS), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Luxor Silicone fleksible koplingsledninger i dimensjon DN 6, DN 8 og DN 13.

### Funksjonskrav i TEK

*Driftstrykk*  
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### *Påvirkning på drikkevann*

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

