

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1467

Utstedt: 22.01.2010  
Korrigert: 16.06.2021  
Gyldig til: 01.02.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Flexinox fleksible koplingsledninger i metallomspunnet PEX – DN 6 og DN 8

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW W 270 (\*)
- › KTW Guideline (\*)



### Innehaver

F.Q.R Frattini S.r.l.  
Via per Borgomanero, 71  
28010 Briga Novarese (NO), Italia

### Produsent

F.Q.R Frattini S.r.l.  
Via per Borgomanero, 71  
28010 Briga Novarese (NO), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Flexinox fleksible koplingsledninger i metallomspunnet PEX i dimensjonene DN 6 og DN 8 for bruk til tappearma- tur som for eksempel servant- og kjøkkenbatterier og andre tekniske installasjoner.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

