

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1493

Utstedt: 15.03.2010

Fornyet: 10.08.2020

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FM Mattsson veggbraketter for PEX- og Alupexrør

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 18**

### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FM Mattsson veggbraketter for PEX-rør og Alupexrør.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 14001550 – dimensjon Ø15
- › FMM 14001560 – dimensjon Ø16
- › FMM 14051550 – dimensjon Ø15
- › FMM 14051560 – dimensjon Ø16
- › FMM 14191550 – dimensjon Ø15
- › FMM 14191560 – dimensjon Ø16
- › FMM 14212150 – dimensjon Ø15
- › FMM 14212160 – dimensjon Ø16
- › FMM 92062150 – dimensjon Ø15
- › FMM 92062160 – dimensjon Ø16

### Funksjonskrav i TEK

*Driftstrykk*

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder