

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1497

Utstedt: 22.03.2010

Fornyet: 05.12.2024

Gyldig til: 01.01.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Effebi COMET og AVI 4H kuleventiler

er i samsvar med kravene i

› **EN 13828**



Innehaver

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produsent

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Effebi COMET og AVI 4H kuleventiler i avsinkingsbestandig messing (CW602N).

Følgende modeller inngår:

- › COMET art. nr. 0917 – ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › COMET art. nr. 0918 – ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › COMET art. nr. 0927 – ½", ¾" og 1"
- › COMET art. nr. 0928 – ½", ¾" og 1"
- › AVI 4H art. nr. 4H01 – ¾", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › AVI 4H art. nr. 4H02 – ¾", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › AVI 4H art. nr. 4H03 – ¾", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Monica Strøm Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

