

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1497

Utstedt: 22.03.2010

Fornyet: 13.02.2020

Gyldig til: 01.03.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Effebi AVI og COMET kuleventiler

er i samsvar med kravene i

› **EN 13828**



Innehaver

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS)
Italia

Produsent

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS)
Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Effebi AVI og COMET kuleventiler i avsinkningsbestandig messing.

Kuleventilene finnes i følgende dimensjoner:

$\frac{3}{8}$ " , $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1" , 1 $\frac{1}{4}$ " , 1 $\frac{1}{2}$ " og 2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.



Sertifiseringsleder Steinar K. Nilsen

