

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1504

Utstedt: 22.04.2010

Korrigert: 22.06.2021

Gyldig til: 01.07.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tectite Sprint innstikkskoplinger for kobberør

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 12 (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4, pkt. 3.3.2



Innehaver

Pegler Yorkshire Group Ltd.
St Catherine's Avenue
DN4 8DF Doncaster, England

Produsent

Pegler Yorkshire Ltd.
Maglódi út 16
1106 Budapest, Ungarn

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tectite Sprint innstikkskoplinger i avsinkningsbestandig messing for kobberør iht. EN 1057, dimensjon 10, 15, 22 og 28 mm.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

