



Produktsertifikat

Nr. 1508

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Intra kjøkkenbatterier, type 38.915.26.30 og 38.919.26.30, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Intra Mölntorp AB

SE-734 93 Kolbäck

Produsent:

Teka Sanitary Systems S.A.

07350 Binissalem, Mallorca

Spania

Utstedt : 20.05.2010

Fornyet: 26.05.2015

Gyldig frem til: 01.07.2020

Innehaver har kontrollavtale med SINTEF Byggforsk

Produsenten er sertifisert etter ISO 9001



Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder