

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1509

Utstedt: 20.05.2010

Fornyet: 02.06.2020

Gyldig til: 01.07.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Cuadro TPCU-SHOWER ettgreps kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Intra Mölntorp AB
Säbyvägen 8
734 93 Kolbäck
Sverige

Produsent

Teka Sanitary Systems, S.A.
07350 Binissalem, Mallorca
Spania

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Cuadro TPCU-SHOWER ettgreps kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning. Dusjen har to strålebilder og kan stilles om ved å vri på dusjdysen.

Følgende modell inngår:

- › 38.937.26.30

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

