SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1539

Utstedt: 30.08.2010
Fornyet: 06.10.2026
Gyldig til: 01.11.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Lyngen Tank samletanker i GUP

er i samsvar med kravene i

› **EN12566-1**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 1539
SINTEF Certification

Innehaver
Lyngen Tank AS
Eidebakken Industrivei 5
9060 Lyngseidet

Produsent
Lyngen Tank AS
Eidebakken Industrivei 5
9060 Lyngseidet

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Lyngen Tank samletanker i glassfiberarmert, umettet polyester (GUP) for vann og avløpsvann uten utløp.

Følgende størrelser inngår:
› 1 m^3, 2 m^3, 3 m^3, 4 m^3, 5 m^3, 6 m^3, 9 m^3, 12 m^3, 15 m^3, 20 m^3, 25 m^3, 30 m^3, 40 m^3, 45 m^3 og 50 m^3

Funksjonskrav i TEK
Tetthet mot lekkasje
Produktet har tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Indre og ytre belastninger
Produktet tåler indre og ytre belastninger.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007