

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1546

Utstedt: 04.09.2010

Fornyet: 08.10.2020

Gyldig til: 01.11.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Adora og a-collection AZUR I ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VVS Trading ApS
Ellegårdsvej 30
6400 Sønderborg
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1020 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 08.10.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Adora og a-collection AZUR I ettgreps servantbatterier
med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Adora 12807.xx
- › a-collection AZUR I 4225807

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

