

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1574

Utstedt: 19.10.2010  
Korrigert: 22.06.2021  
Gyldig til: 01.12.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør

er i samsvar med kravene i

- › **EN 877**
- › **DIN 19522 (\*)**



### Innehaver

PMJ-tec AG  
Industriestrasse 34  
1791 Courtaman, Sveits

### Produsent

PMJ-tec AG  
Industriestrasse 34  
1791 Courtaman, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør.

Leveres i følgende dimensjoner:

DN 40, DN 50, DN 60, DN 70, DN 75, DN 80, DN 100,  
DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 og DN 300

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført temperaturvekslingstest.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Skjøtemansjettene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

