

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1620

Utstedt: 15.03.2011

Korrigert: 22.06.2021

Gyldig til: 01.03.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## TECElogo innstikkskopling

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 18 (\*)
- › NKB Produktregler nr. 4
- › DVGW W 534 (\*)



### Innehaver

TECE Norge AS  
Snipetjernveien 4  
1405 Langhus

### Produsent

TECE GmbH  
Hollefeldstr. 57  
48282 Emsdetten, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

TECElogo innstikkskopling i dimensjon 16 x 2,0 mm for PEX-rør.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

