

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1625

Utstedt: 23.03.2011

Fornyet: 25.05.2023

Gyldig til: 01.06.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Effebi PRESSTIGE og ISIS Press kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › EN 1254-7 (*)



Innehaver

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produsent

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Effebi PRESSTIGE og ISIS Press kuleventiler i avsinkingsbestandig messing (CW602N) med pressfittings for 15, 22, 28, 35, 42 og 54 mm kobberør. Pressbakke type M skal benyttes.

Følgende modeller inngår:

- › Effebi PRESSTIGE – 4E05 xxxxx (fra DN 15 til DN 50)
- › Effebi ISIS – 4E05 xxxxx (fra DN 15 til DN 50)

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

