

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1675

Utstedt: 24.10.2011

Fornyet: 13.10.2021

Gyldig til: 01.11.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Luxor PE-Xc fleksible koplingsledninger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW Arbeitsblatt W 543 (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)
- › KTW Guideline (*)



Innehaver

Luxor S.p.A.
Via Zanardelli, 88
25013 Carpenedolo (BS), Italia

Produsent

Luxor S.p.A.
Via Madonnina, 94
25018 Montichiari (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Luxor PE-Xc metallomspunnet fleksible koplingsledninger i dimensjon DN 6.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

