

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1738

Utstedt: 05.03.2012

Fornyet: 22.02.2023

Gyldig til: 01.03.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Icopal TopSafe

er i samsvar med kravene i

› **EN 13501-5**

Innehaver

BMI Norge AS
Per Krohgs Vei 1
1065 Oslo

Produsent

BMI Sverige AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö
Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Icopal TopSafe er et ettlags takbelegg på rull med stamme av polyester som er impregnert og belagt med SBS-asfalt på begge sider. Produktet er bestrødd med skifergranulat og har selvklebekant.

Funksjonskrav

Egenskaper ved brannpåvirkning

Produktet benyttes som takbelegg og er brannprøvd i henhold til CEN/TS 1187, test 2 på sponplate med densitet av (680 ± 50) kg/m³ og (19 ± 2) mm tykkelse og er klassifisert som B_{ROOF}(t2) på dette underlaget.

Andre krav

Merking

Produktet skal merkes med minst produsent, produktnavn og produksjonstidspunkt.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder