

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1746

Utstedt: 01.03.2012

Fornyet: 14.09.2022

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Hansgrohe Metris, Hansgrohe Focus og Axor Starck elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Hansgrohe SE, AuestraÙe 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

### Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1199 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 06.09.2022.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Hansgrohe Metris, Hansgrohe Focus og Axor Starck elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Metris – art. nr. 31100xxx, 31101xxx, 31102xxx og 31103xxx
- › Focus – art. nr. 31171xxx, 31172xxx, 31173xxx og 31174xxx
- › Axor Starck – art. nr. 10101xxx, 10106xxx, 10140xxx, 10145xxx, 12171xxx, 12172xxx, 12173xxx og 12174xxx

xxx = Hansgrohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

