

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1775

Utstedt: 16.05.2012

Fornyet: 08.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vola elektroniske servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vola elektroniske servantbatterier for innbygging. Modell 4000, 4100, 4300 og 4800 leveres sammen med elektronikkboks VR2617. Modell 4900 leveres sammen med elektronikkboks VR2618. Modellene kan benyttes sammen med fast utløp, type 010 og 020, og svingbart utløp, type 030.

Følgende modeller inngår:

- › 4000
- › 4100
- › 4300
- › 4800
- › 4900

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

