

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1785

Utstedt: 04.06.2012

Fornyet: 23.05.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Dornbracht togreps servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn, Tyskland

Produsent

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Dornbracht togreps servantbatterier for innbygging. Skjulte innbyggingsdeler har art. nr. 3570797090, 3571397090, 3571497090, 3571297090 og 3570097090, og kan benyttes sammen med følgende synlige modeller:

- › Tara – 36717892
- › MEM – 36717782
- › Madison – 36712361

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

