

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1800

Utstedt: 03.09.2012

Fornyet: 07.07.2022

Gyldig til: 01.08.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## CASA push fit

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 18 (\*)**

### Innehaver

Apex Gold International Limited  
25/F, O.T.B. Building  
160 Gloucester Road  
Wanchail, Hong Kong, Kina

### Produsent

IDC Fluid Control Co., Ltd.  
Mechanical & Electrical Industrial Zone  
Yuhuan, Zhejiang, Kina

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

CASA push fit innstikkskoplinger i avsinkingsbestandig messing. Koplingen dyttes inn på røret uten bruk av verktøy. Det skal benyttes støtthylse ved montering.

Kan benyttes for både PEX-rør og PE-RT-rør i følgende dimensjoner:

- › 12 x 2.0 mm, 15 x 2.5 mm, 16 x 2.2 mm, 18 x 2.5 mm, 20 x 2.0 mm, 20 x 2.8 mm, 22 x 3.0 mm, 25 x 3.5 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 18.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509-1.

#### Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder