

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1816

Utstedt: 19.10.2012

Fornyet: 14.10.2022

Gyldig til: 01.11.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ADORA, a-collection Azur II og a-collection Azur III ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VVS Trading ApS
Ellegårdvej 30
6400 Sønderborg
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1020 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 16.01.2018.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ADORA, a-collection Azur II og a-collection Azur III ett-
greps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › ADORA – art. nr. 12880, 12883, 12885 og 12887
- › a-collection Azur II – art. nr. 4225808
- › a-collection Azur III – art. nr. 4225809

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

