

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1827

Utstedt: 12.11.2012

Fornyet: 14.12.2022

Gyldig til: 01.02.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Golan Vinkelventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1213
- › NKB Produktregler nr. 12, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 (\*)
- › NKB Produktregler nr. 13



### Innehaver

Golan Pipe Systems ApS  
Lollandsvej 14  
5500 Middelfart  
Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1039 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 14.12.2022.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Golan Vinkelventiler med avstenging.

Følgende modeller inngår:

- › GPS Vinkelventil  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{8}$ " 10 mm – varenr. 08 0000 011
- › GPS Vinkelventil kombimodell  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{8}$ " 10 mm –  
varenr. 08 0000 041

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.  
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 13.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik  
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-  
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte  
produkter.

#### Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter  
EN ISO 6509.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

