

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1834

Utstedt: 14.12.2012

Fornyet: 24.02.2023

Gyldig til: 01.03.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Hansgrohe Talis/Metris og Axor Starck/Citterio/Montreux ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1198 og 1199 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 11.07.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Hansgrohe Talis/Metris og Axor Starck/Citterio/Montreux ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Hansgrohe Talis E – art. nr. 71700xxx, 71701xxx, 71702xxx, 71703xxx, 71704xxx, 71710xxx, 71711xxx, 71712xxx, 71713xxx, 71714xxx, 71716xxx og 71717xxx
- › Hansgrohe Talis S – art. nr. 72010xxx, 72011xxx, 72012xxx, 72013xxx, 72014xxx, 72020xxx, 72021xxx, 72022xxx, 72023xxx, 72031xxx og 72032xxx
- › Hansgrohe Metris – art. nr. 31088xxx, 31183xxx, 31185xxx og 31186xxx
- › Axor Starck – art. nr. 10001xxx, 10003xxx, 10007xxx, 10102xxx og 10103xxx
- › Axor Citterio M – art. nr. 34010xxx, 34016xxx, 34017xxx, 34127xxx

- › Axor Citterio E – art. nr. 36110xxx, 36111xxx, 36112xxx og 36113xxx
- › Axor Montreux – art. nr. 16515xxx og 16516xxx

xxx = Hansgrohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

