

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1853

Utstedt: 08.02.2013

Fornyet: 21.02.2023

Gyldig til: 01.03.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## TARGET® og FOKUS® ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

VVS Trading ApS  
Ellegårdvej 30  
6400 Sønderborg  
Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1020 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 20.02.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

TARGET® Normal og FOKUS® Favorit ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › TARGET® Normal – art. nr. 19102.00
- › FOKUS® Favorit – art. nr. 5022.00

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

