



Produktsertifikat

Nr. 1928

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Golan kuleventiler, i rett og eksenterutgave, dimensjon 1/2" x 3/4"

er i samsvar med kravene i:

EN 13828 og ISO 6509
Tungmetallutlekking etter NKB 18
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Golan Pipe Systems ApS
Lollandsvej 14
DK-5500 Middelfart, Danmark

Produsent:

Produktet er produsert ved fabrikk 1065 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 16.10.2018

Utstedt: 21.08.2013

Fornyet: 17.10.2018

Gyldig frem til 01.11.2023 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder