

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1929

Utstedt: 21.08.2013

Fornyet: 18.10.2022

Gyldig til: 01.11.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Dyson Airblade elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › KTW Guideline (*)



Innehaver

Dyson Manufacturing Sdn. Bhd.
Plo 208, Jalan Cyber 14, Senai Industrial Estate IV
81400 Senai, Johor, Malaysia

Produsent

Meiban Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 1A, 1B & 1C, Jalan Istimewa 5
Taman Perindustrian Cemerlang
81800 Ulu Tiram, Johor, Malaysia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Dyson Airblade elektroniske servantbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Dyson Airblade wash+dry – WD04, WD05 og WD06
- › Dyson Airblade – AB09, AB10 og AB11

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

