

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1930

Utstedt: 23.08.2013

Fornyet: 13.09.2023

Gyldig til: 01.10.2024

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TAQ FLX metallomspunnet fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW Guideline (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)



Innehaver

Tucaí, S.A.
Llobateras, 10-12
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Spania

Produsent

Tucaí Bulgaria Sp. Ltd.
Chernozem Street 39
7538 Aydemir Village, Silistra
Bulgaria

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TAQ FLX metallomspunnet fleksible tilførselsslanger. Slangene har fabrikkmonterte anslutningskoplinger av messing med utvendige gjenger (M8x1, M10x1, M12x1, 3/8" og 1/2"), omløpsmutter (3/8", 1/2" og 3/4"), rørende (10, 15 og 22 mm) og klemringskopling (10, 12 og 15 mm).

Følgende dimensjoner inngår:

- › DN 6
- › DN 8
- › DN 10
- › DN 13

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

