

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3005

Utstedt: 01.04.2019

Fornyet: 28.05.2024

Gyldig til: 01.06.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson 9000E Tronic elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 15091**



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson 9000E Tronic elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 1640-0000
- › FMM 1640-1000
- › FMM 1641-0000
- › FMM 1641-0002
- › FMM 1641-0003
- › FMM 1641-0005
- › FMM 1641-1000
- › FMM 1647-0000

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

