



# Produktsertifikat

## Nr. 3005

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## **FMM 9000E, Tronic elektronisk servantbatteri, med sertifisert tilslutning**

er i samsvar med kravene i

NS-EN 15091

Merking etter NKB Produktregler 4

Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**Ostnor AB**

Box 480

SE-792 27 Mora, Sverige

Produsent:

FM Mattsson AB

Box 427

SE-792 27 Mora

Utstedt: 03.04.2014

Gyldig frem til: 01.07.2019

Ostnor AB har kontrollavtale med SINTEF Byggforsk.

*Monica N. Malmedal*

.....  
Monica Nodland Malmedal  
Sertifiseringsleder