

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3077

Utstedt: 14.10.2014

Revidert: 15.07.2022

Gyldig til: 01.12.2024

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Hansgrohe MyCube, Logis, MySport og Logis Loop ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1201 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 11.07.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Hansgrohe MyCube, Logis, MySport og Logis Loop
ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › MyCube – art. nr. 71010xxx, 71011xxx, 71012xxx,
71015xxx og 71016xxx
- › Logis – art. nr. 71070xxx, 71071xxx, 71072xxx,
71073xxx, 71077xxx, 71078xxx, 71090xxx, 71091xxx,
71100xxx, 71101xxx, 71102xxx, 71103xxx, 71104xxx,
71107xxx, 71170xxx og 71171xxx
- › MySport – art. nr. 71110xxx, 71111xxx, 71112xxx,
71114xxx og 71115xxx
- › Logis Loop – art. nr. 71150xxx, 71151xxx, 71153xxx og
71154xxx

xxx = Hansgrohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

