

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3106

Utstedt: 15.12.2014

Fornyet: 03.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe BauEdge, BauLoop, StartEdge og StartLoop ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produktet kan også være produsert ved andre Grohe produksjonssteder, som angitt i evalueringsrapport datert 02.01.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe BauEdge, BauLoop, StartEdge og StartLoop ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › BauEdge – 23328xx0, 23329xx0 og 23330xx0
- › BauLoop – 23335xx0, 23336xx0 og 23337xx0
- › StartEdge – 23342xx0, 23344xx0 og 23580xx0
- › StartLoop – 23349xx0, 23350xx0, 23351xx0 og 23578xx0

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

