

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3113

Utstedt: 13.01.2015

Fornyet: 03.04.2025

Gyldig til: 01.05.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## TECEflex nordic slide fittings for PEX-rør

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

TECE Norge AS  
Snipetjernveien 4  
1405 Langhus

### Produsent

TECE GmbH  
Hollefeldstraße 57  
48282 Emsdetten  
Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

TECEflex nordic slide fittings i avsinkningsbestandig messing for PEX-rør i dimensjon 16, 20 og 25 mm. Beregnet for bruk mot fordelerstokk og albue i veggboks tilhørende TECEflex nordic rør-i-rør-system.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Fordelerstokk og albue i veggboks tilhørende TECEflex nordic rør-i-rør-system er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4. Slide fitting er ikke i kontakt med drikkevann.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

