

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3123

Utstedt: 26.03.2015

Fornyet: 04.02.2020

Gyldig til: 01.03.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Purus Joti KS støpejernssluk med horisontalt og vertikalt utløp

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1
- › EN 1253-2



### Innehaver

Purus AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad  
Sverige

### Produsent

BLS Industries AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad  
Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Purus Joti KS støpejernssluk for gulvmontering har et innvendig og utvendig belegg av epoxy. Slukene har både horisontalt og vertikalt utløp, dimensjon 75 mm. Slukene leveres med skrudd klemring, vannlås og rist.

Følgende modeller inngår:

KS-sluk side Ø75 – NRF 340 10 55

KS-sluk bunn Ø75 – NRF 340 10 51

### Funksjonskrav i TEK

#### *Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### *Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### *Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.



Sertifiseringsleder Steinar K. Nilsen