

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3127

Utstedt: 26.03.2015

Fornyet: 09.01.2020

Gyldig til: 01.04.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Eurosmart ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › **EN 817**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Siam Ltd.
Klaeng District 21110
Rayong Province, Thailand

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Eurosmart ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

23924xx2, 32154xx2, 23372xx2 og 32926xx2

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker. Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Monica S. Nodland

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland

