

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3141

Utstedt: 05.05.2015

Fornyet: 08.06.2020

Gyldig til: 01.07.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier med spylefunksjon

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Franke Water Systems AG, KWC  
Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produsent

Franke Water Systems AG, KWC  
Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier med spylefunksjon og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 24.503.126, 24.503.124, 24.503.116 og 24.503.114
- › 24.502.164 og 24.502.166
- › 24.501.144 og 24.501.146
- › 24.501.130

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

